

令和8年5月22日

組合員各位

迫川上流土地改良区  
理事長 金野 勤  
(公印省略)

大袋揚水機場配管破裂による用水供給不能について（お知らせ）

当改良区の事業運営に対しまして、日頃よりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、5月21日大袋揚水機場の稼働中、用水供給の配管（可とう管）に破裂が生じ、用水供給ができなくなりました。至急、応急対応をし、早期復旧する方法で作業を進めておりますが、応急復旧の完了までは2週間程度の時間を要する事になり、その間、用水供給が困難な状況にあります。

また、本復旧は配管（可とう管）の納期が2～3ヶ月程度を要するため、本年度は、応急復旧で対応し、令和9年度の用水供給に向け、秋以降に本復旧となる見込みです。

つきましては、田植え等、最盛期の中、1日でも早く復旧できるように対処してまいりますので、ご理解あるご協力をよろしくお願いいたします。

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1 現在の状況   | 用水供給の配管（可とう管）の破裂による供給不能 |
| 2 応急復旧見込み | 令和8年6月上旬見込              |



栗原市金成沢辺町沖 205  
迫川上流土地改良区  
電話：0228-24-7643  
担当：事業管理課