

令和8年7月23日

組 合 員 各 位

迫川上流土地改良区
理 事 長 金 野 勤
(公 印 省 略)

上新田揚水機場No.3 水中ポンプ故障の発生に伴う節水のご協力について（お知らせ）

当改良区の事業運営に対しまして、日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、7月8日に上新田揚水機場のNo.3 水中ポンプにて重故障が発生しました。引き上げ調査をおこなった結果、水中ポンプ内部に水が侵入し、運転できない状態でした。

復旧は8月上旬の予定ですが、それまでの間、水中ポンプは4台中3台での運転となり、用水供給量が通常より少なくなります。また、復旧後も用水は限られておりますので、引き続き節水に御協力いただきます様、お願い致します。

つきましては、下記の節水と取り組みに対して皆様の御協力をお願い申し上げます。

記

- ① かけ流し（給水栓を開けっ放しにする）をしないで下さい
- ② 開放状態の給水栓について、施設管理人、土地改良区職員等で止水調整する場合があります。

No. 3 水中ポンプ調査状況

No. 3 水中ポンプ引き上げ調査



No. 3 水中ポンプのオイル状況(黒濁)



栗原市金成沢辺町沖 205
迫川上流土地改良区
電話：0228-24-7643
担当：事業管理課
管理係・事業係